

## Prefeitura de São Bento do Sapucaí (SP)

**De:** Secretaria de Obras [sec.obras@saobentodosapucaí.sp.gov.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 12 de maio de 2020 08:14  
**Para:** 'Sâmera D. S. Ribeiro'; 'Heber Barros'; 'Orlando Andrade'  
**Cc:** gabinete@saobentodosapucaí.sp.gov.br;  
comlic@saobentodosapucaí.sp.gov.br  
**Assunto:** RES: tp 07 - Questionamentos



Bom dia,

Este e-mail deve se enviado a presidente da comissão de licitações, que esta sendo copiada neste.

Sds,

**Gilson Santos**  
Secretário de Obras  
(12) 3971-6110



---

**De:** Sâmera D. S. Ribeiro [mailto:samera.ribeiro@yahoo.com.br]  
**Enviada em:** segunda-feira, 11 de maio de 2020 15:01  
**Para:** sec.obras@saobentodosapucaí.sp.gov.br; Heber Barros; Orlando Andrade  
**Assunto:** tp 07 - Questionamentos

Prezados, boa tarde!

Liguei pela manhã toda no telefone da prefeitura, e ele só dava ocupado, não sei se esta com defeito.

Gostaria de falar com vocês a respeito da TP 07, da piscina.

Acredito que descobri porque a outra TP dessa obra foi deserta.

Bom, formalmente falando, o edital diz que eu posso fazer um questionamento com protocolo direto ai na prefeitura, mas esse questionamento pra fins de economia e considerando a pandemia, devido a qual evitamos estar presentes fisicamente nos lugares, posso protocolar via e-mail? Queria fazer imediatamente, pois sei que a entrega dos envelopes já é na próxima quarta dia 13.

Como não consegui falar com vocês, segue o questionamento da minha empresa, Silva Ribeiro Construções, CNPJ 16.701.576/0001-16:

Ocorre que é impossivel fazer o telhamento com telha autoportante como foi solicitado, pelo valor pago pela CPOS:

*8.2 CPOS 16.13.140 - Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm (m<sup>2</sup> 370,70 R\$ 80,28 o m<sup>2</sup> total = R\$ 29.759,80)*



Fiz inúmeros orçamentos em várias empresas, dois são os pontos:

- essa telha é extremamente rara, e considerada atualmente como obsoleta, digo com todo respeito ao engenheiro responsável pelo projeto, mas ela é obsoleta, pouquíssimas empresas fabricam. Somos de São José dos Campos, aqui nenhuma empresa fabrica, absolutamente nenhuma. Localizei duas empresas que ainda fazem uma em Assis- SP e outra em Santo André - SP, apenas essas, as demais não trabalham com telha autoportante (envio anexo, os emails e prints de fornecedores falando que não fabricam)

- a outra questão acerca da telha, é que, as únicas duas empresas que fabricam cobram um valor altíssimo, como verão dos orçamentos anexos, uma cobrou R\$ 21.286,10 sem frete, e outra R\$ 19.832,00 com frete mas para São José dos Campos.

Nesse sentido, a planilha paga R\$ 29.759,80 pelo item, eu preciso aplicar um desconto para ser vencedora, eu tenho uma retenção de mais 22% de nota fiscal referente aos impostos, aí nessa conta já teria um valor menor do que as empresas cobram pelo produto (considerando valor da planilha, menos desconto, menos deduções fiscais), e como ficaria a mão de obra? Ou seja, é impossível executar esse serviço, com esse material, e com o custo que a CPOS paga por ele.

O que pode ser sugerido, é rever esse projeto e alterar a telha, uma galvanizada trapézio talvez já atenda as intenções da prefeitura, enfim, essa é a sugestão da empresa. Caso isso não ocorra, infelizmente vamos declinar de participar.

Por fim, o questionamento é o seguinte, diante do exposto, a empresa Silva Ribeiro Construções Eireli considera inexequível o serviço pelos valores aplicados ao produto telha, considerando os valores praticados atualmente pelo mercado, assim, a Prefeitura de São Bento entende a exposição acima? e a acolhe? Ou mantém a tomada de preço exatamente nestes termos, com relação ao item telha autoportante?

Atenciosamente,

Sâmera D. S. Ribeiro



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).